



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 августа 2023 г. № 35
пос. Новый

Об утверждении замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»»

В целях актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»:

1. Утвердить замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»» на период до 2031 года поступившие в администрацию муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение».
2. Рекомендовать разработчику схем теплоснабжения муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» внести изменения в схему теплоснабжения с учетом поступивших замечаний и предложений.
3. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
«Айрюмовское сельское поселение»



Коваленко О.А.

**Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы
теплоснабжения муниципального образования «Айрюмовское сельское
поселение» на период до 2031 года (актуализация на 2023 г.),
поступившие в администрацию
муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»**

203. Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения», обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 87 Требований, а также:

- перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;
- ответы разработчиков схемы теплоснабжения на поступившие замечания и предложения;
- перечень учтенных замечаний и предложений, а также всех изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

204. Структура замечаний, предложений и ответов на них разработчиков схемы теплоснабжения должна быть представлена в соответствии с приложением N 51 к настоящим Методическим указаниям.

**Замечания и предложения по актуализированной схеме теплоснабжения
муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»**

№ п/п	Реквизиты	Существующий текст	Предложения замечания	Приложение
1	По тексту		По всему тексту изменить кадастровые номера кварталов	
2	Раздел 1	О программе энергосбережения	Привязать в разделе 1 программу энергосбережения муниципального образования	
3	Раздел 2	Описать радиус эффективного теплоснабжения	Указать цель и каким образом применить радиус эффективности теплоснабжения	
4	Раздел 3	О дополнительной	Предложения по	

		подпитке	установке дополнительной аварийной подпитки систем теплоснабжения	
5	Раздел 4	4.2 Описания выбора сценария	Обосновать выбор, по какому сценарию развивать теплоснабжения	
6	Раздел 5	Предложения по котлам	Расписать более подробно по каждой котельной: какой тип котла применить, ориентир - на современное оборудование	
7	Раздел 5	П 5.8	Расширить и дать предложения как применить в данных случаях температурный режим работы источников тепла	
8	Раздел 5	П 5.9	Предложения по освещению	
9	Раздел 6	Пп 6.1-6.4	Заполнить и расписать	
10	Раздел 7		Предложений нет	
11	Раздел 8	Указанную таблицу	заполнить	
12	Раздел 9		Предложений нет	
13	Раздел 13	13.3. Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно- коммунального хозяйства,	Более подробно изложить региональную программу и изучить предложения	